

CLASSIFICAZIONE CAMERE BIANCHE

1. Norme EU-GMP-Annex 1

Classe	At rest		In operation	
	Il numero massimo di particelle/m ³ ammesso di diametro uguale o superiore a:			
	<u>0.5µm</u>	<u>5µm</u>	<u>0.5µm</u>	<u>5µm</u>
A	3.520	20	3.520	20
B	3.520	29	352.000	2.900
C	352.000	2.900	3.520.000	29.000
D	3.520.000	29.000	Non Definita	Non Definita

2. Norma ISO 14644-1-(per uso generale)

Classe	Il numero massimo di particelle/m ³ ammesso di diametro uguale o superiore a:					
	<u>0.1µm</u>	<u>0.2µm</u>	<u>0.3µm</u>	<u>0.5µm</u>	<u>1µm</u>	<u>5µm</u>
ISO 1	10					
ISO 2	100	24	10			
ISO 3	1.000	237	102	35		
ISO 4	10.000	2.370	1.020	352	83	
ISO 5	100.000	23.700	10.200	3.520	832	
ISO 6	1.000.000	237.000	102.000	35.200	8.320	293
ISO 7				352.000	83.200	2.930
ISO 8				3.520.000	832.000	29.300
ISO 9				35.200.000	8.320.000	293.000

NOVARIA SERVICES srl

Validazione impianti – Verifiche periodiche– Assistenza Tecnica – Consulenza
Impianti e sistemi per il controllo della contaminazione dell'aria

Via Pitagora, 1 – 27010 GIUSSAGO (PV)
Tel. 0382939747 – FAX 0382939182